











L É G E N D E

LIMITES

-  Limite de municipalité
-  Affectation industrielle
-  Périmètre d'urbanisation



POTEAUX D'INCENDIE ET AUTRES DISPOSITIFS

-  Poteau d'incendie conforme (raccordé à un réseau de distribution d'eau dont la pression est égale ou supérieure à 140 kPa et le débit supérieur à 1 500 litres/min.)
-  Poteau d'incendie faible (non conforme)
-  Mise à niveau de poteau d'incendie conforme existant (certains poteaux seront remplacés par des poteaux avec grosse prise de face)
-  Mise à niveau de poteau d'incendie existant
-  Mise à niveau de poteau d'incendie existant (certains poteaux seront remplacés par des poteaux avec grosse prise de face)
-  Remplacement d'une conduite de 150 mm par une conduite de 250 mm



 Zone approximative de couverture, où le débit de 1500 litres par minute pendant 30 minutes est atteint pour les risques faibles et moyens, ainsi qu'un débit de plus de 1500 litres pour les risques élevés et très élevés, et ce, sans transport d'eau.


* Tous les éléments représentés sont positionnés approximativement

RÉSEAU ROUTIER

-  Route locale/rue
-  Voie de circulation non pavée

AUTRES

-  Caserne
-  Brigade industrielle et d'établissement



RÉALISATION:  Municipalité Régionale de Comté du Val-Saint-François Pierre Normandin, géographe	Plan no.
	SCR-D-6
	Date:
	2006-12-20

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE
MISE À NIVEAU DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'EAU DE VALCOURT ET COUVERTURE SANS TRANSPORT D'EAU

