











**AMÉNAGEMENT ET MISE À NIVEAU
DES SOURCES D'EAU**

L É G E N D E

LIMITES


-  Limite de municipalité
-  Limite de MRC
-  Périmètre d'urbanisation (PU)

TYPE DE POINT D'EAU




-  Réservoir souterrain
-  Point d'eau conforme avec prise d'eau sèche
-  Point d'eau conforme aménagé avec pompe et sortie d'eau
-  Multi (indique qu'il peut y avoir plusieurs accès à l'eau dans le secteur)
-  Point d'eau "conforme sans contrainte" Plan et cours d'eau (ruisseau, rivière, lac, étang) ou réservoir hors terre ou souterrain, avec volume d'eau de 30 000 litres ou plus ou débit supérieur à 1500 litres/minute.
-  Point d'eau "conforme avec contraintes" Plan et cours d'eau (ruisseau, rivière, lac, étang) ou réservoir hors terre ou souterrain, avec volume d'eau de 30 000 litres ou plus ou débit supérieur à 1500 litres/minute, pouvant avoir des contraintes d'accessibilité et d'approvisionnement (telles des difficultés en hiver et des périodes sèches).
-  Autre point d'eau Autres points d'eau pouvant être utilisés pour la protection incendie. Le débit, le volume peuvent être moindre que les points d'eau "conformes".

* L'emplacement des points d'eau à aménager est approximatif et pourrait être modifié en fonction de contraintes inconnues à ce jour. Par contre, le positionnement dans le secteur sera respecté.

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU


-  Municipal
-  Privé

RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE


-  Cours d'eau
-  Cours d'eau intermittent
-  Lac / étang / cours d'eau

AUTRES

-  Caserne
-  Brigade industrielle et d'établissement



RÉALISATION:

 **Municipalité Régionale
de Comté du Val-Saint-François**
Pierre Normandin, géographe
Mise à jour : David Leclair, géomaticien

Plan no.

SCR-D

Date:

2007-06-07




SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE
AMÉNAGEMENT ET MISE À NIVEAU DES SOURCES D'EAU

Débit de pompe de moins de 1500 litres/minute.

Réservoir sans prise d'eau

Ce point sera rendu conforme lors des travaux d'aménagement

Type d'aménagement ou de mesure de mise à niveau

-  Entente d'accès avec le propriétaire ou entente intermunicipale pour l'utilisation de la source d'eau
-  Mise à niveau des sources d'eau (ajout de prise d'eau sèche, ajout de poteau d'incendie ou réparation sur le réseau)
-  Ajout de réservoir